



Institut für Brandschutztechnik  
und Sicherheitsforschung

# Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

**Nr. 1322-CPR-74244/01**

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

**Feuer-und Rauchschutzabschluss als Drehflügeltür**

**Moralt FERRO FireSafe**

**EI<sub>2</sub> 30 S<sub>200</sub>-C5**

**(Tür gemäß Anwendungsbereich der EN 14351-1:2006 + A2:2016)**

in Verkehr gebracht unter der Firmenbezeichnung

**DOORS, d.o.o.  
Pot na Lisice 8  
4260 Bled  
SLOWENIEN**

und hergestellt im Herstellwerk

**DOORS, d.o.o.  
Pot na Lisice 8  
4260 Bled  
SLOWENIEN**


**Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm**

**EN 16034:2014**

**entsprechend System 1 angewendet werden und dass durch die Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers die Erfüllung der Leistungsanforderungen an das Bauprodukt gegeben ist.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.12.2018 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das AVCP-System noch die Produktionsbedingungen im Herstellwerk wesentlich ändern oder das Zertifikat von der notifizierenden Produktzertifizierungsstelle weder ausgesetzt noch zurückgezogen wird.

Linz, 20.12.2018

  
Ing. Mag. Robert BRENNER  
Zeichnungsberechtigter  
der Zertifizierungsstelle

